



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง

เลขที่ 15/2552

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ :-

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กำหนดยื่นของเสนอราคา ในวันที่ 19 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ (ชั้นล่าง) สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ (ชั้นล่าง) สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2280-4085 ต่อ 5110 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2552

(นายเทวินทร์ อมิตรพ่าย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง

1. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) โดยต้องถอดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์ (คอยล์เย็น) และถอดล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่ง (คอยล์ร้อน) ด้วยการใช้ปั๊มแรงดันสูง จำนวน 1 ครั้ง
2. ตรวจสอบระบบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (วัดกระแสไฟการทำงานของระบบปรับอากาศ)
3. ตรวจสอบระบบความเย็นและวัดระดับน้ำยาทำความเย็น
4. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมแผงคอยล์และคอนเดนซิ่ง
5. ตรวจสอบแรงดันสั่นสะเทือนและเสียงของแผงคอยล์และคอนเดนซิ่ง
6. ตรวจสอบระบบสายคอนโทรลสายรุ่มเทอร์โม (ตัวปรับอุณหภูมิ) การปรับอุณหภูมิและปรับแต่งทิศทางลม
7. ตรวจสอบระบบท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้ง
8. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง และต้องได้รับการรับรองจากผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้งานประจำก่อนส่งมอบงาน